

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

BT-21-02-24-01

- Produkt:** DREAMDECK Bambus, 20 mm, mittelbraun, medium carbonized, vorgeölt
- Hersteller:** Brüggmann TraumGarten GmbH, Kanalstraße 80, 44147 Dortmund
- Auftrag:**
- 1: Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Basidiomyceten (CEN/TS 15083-1:2005)
 - 2: Dauerhaftigkeit gegen Moderfäulepilze (CEN/TS 15083-2:2005)
 - 3: Brandverhalten (EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2011, EN 13501-1:2010)
 - 4: Rutschhemmung (DIN 51097:1992)
 - 5: Rutschhemmung (DIN 51130:2014)
 - 6: Biegefestigkeit/ E-Modul (EN 408)
 - 7: Dimensionsstabilität/ Feuchteresistenz (EN 15534-1, § 8.3)

Ergebnisse:

Nr.	Ergebnis	Prüfbericht
1	Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)	2218046/Pos. 1 vom 16.07.2019
2	Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)	2218046/Pos. 2 vom 16.07.2019
3	Brandklasse B _{fi} -s1	2218046/Pos. 3-1 vom 25.03.2019 2218046/Pos. 3-2 vom 25.03.2019
4	Geriffelte Nutzseite: Bewertungsgruppe B (längs) bzw. C (quer) Glatte Nutzseite: Bewertungsgruppe C (längs) bzw. B (quer)	2218046/Pos. 4 vom 27.03.2019
5	Geriffelte und glatte Nutzseite: Rutschhemmklasse R9	2720463/Variante 1/1 und 1/2 vom 05.10.2020
6	Biegefestigkeit: 135,9 N/mm ² (V=5,5 %) E-Modul: 17.200 N/mm ² (V=5,3 %)	2218046/A2/Pos. 5 und 6 vom 28.03.2019
7	Wasseraufnahme: 7,1 %; Quellung: 0,1 % (Länge), 0,6 % (Breite), 5,8 % (Dicke)	

Dresden, 24.02.2021



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter